

Zobrazení postupu montáže.

Doplňěk k návodu na montáž a uvedení do provozu pro nádrže Schütz.
Před zahájením montážních prací prosím důkladně přečtete kompletní příložený návod na montáž a uvedení do provozu.



Zastoupení pro ČR
EUROHEAT, s.r.o.
Stráž nad Nisou 118
CZ-46311 Liberec
Telefon +420 / 485 120 895
482 345 690-2
Telefax +420 / 485 120 895
E-Mail info@euroheat.cz
www.euroheat.cz



SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 26 26 / 77-0
Telefax +49 (0) 26 26 / 77-12 21
E-Mail info2@schuetz.net
www.schuetz.net

			6) Konec plnicího potrubí uzavřít zásepku s přesuvnou hliníkovou maticí.		11) Napojovací kus pro napojení odvěšovacího potrubí DN 40 (6/4") nasadit včetně tvarového těsnícího kroužku.		16) Nastavit hodnotu „X“ na snímači hladiny (viz zvláštní osvědčení o snímači).
	2) Uvolnit adaptér, demontovat pouzdro s dokumentací, vyjmout dokumentaci a po vyplnění údajů předat majiteli zařízení.		7) T-kus se sítkem napojit pomocí krátkého mezikusu na plnicí T-kus namontovaný na nádrži.		12) Sací hadičky základní odběrové jednotky délkově upravit na rozměr výšky nádrže plus 300 mm.		17) Termistorovou sondu zajistit stavčím šroubem.
	3) Plnicí trubku (s funkcí zamezení pění při plnění) společně s pružnou objímkou sejmout ze šroubovacího uzávěru (vička).		8) Napojovací kus s přesuvnou maticí pro napojení plnicího potrubí DN 50 (2") našroubovat na T-kus se sítkem.		13) Hadicovou sponu nasadit na sací hadici.		18) Zkontrolovat hodnotu „y“.
	4) Plnicí trubku nasunout až nadoraz na hrdlo plnicího T-kusu, pomocí montážních stavitelných kleští (sikovky) nasadit pružnou objímkou a T-kus našroubovat do hrdla nádrže.		9) Nástrčný adaptér odvěšovacího potrubí našroubovat do hrdla nádrže.		14) Rozpěrný držák nasadit na těleso plováku a namontovat na sací hadici, zajistit hadicovou sponou.		19) Sací hadičky rozšiřovací jednotky délkově upravit dle popisu u obr. 12.
	5) Všechna šroubení plnicího potrubí dotáhnout pomocí montážního plastového klíče s ozubem (95-110).		10) Kompletně namontovat a nasadit odvěšovací potrubí.		15) Rozpěrný držák s tělesem plováku zasunout hrdlem do nádrže.		20) Odběrové potrubí s přesuvnou maticí a těsněním nasunout až nadoraz do odběrového T-kusu, natočit k základní odběrové jednotce, spojit a upevnit.

Dvouřadá sestava nádrží



21) Konec odběrového potrubí opatřit záslepkami a tyto zajistit přesuvnými maticemi.



26) Spojovací potrubí pro dvouřadou sestavu plnicího potrubí namontovat na T-kus se sítkem.



31) Montážní sestava při sestavě nádrží v řadě.



35) Umístit sondu do rozšiřovací odběrové jednotky. Provést nastavení rozsahu další sondy (nebo sond) (Hodnoty nastavení nutno dodržet - dle samostatného montážního návodu pro hlídač plnění!) Následně zajistit nastavení postranním pojistným šroubem.



22) Plovák opatrně spustit do nádrže a ukazatel objemu našroubovat do adaptéru víčka nádrže.



27) Spojovací trubku odvědušňovacího potrubí při sestavě nádrží do L zkrátit dle přiloženého pravítka.



32) Montážní sestava 4 nádrží v bloku.




36) Kabel vést podél odvědušňovacího potrubí k centrální vyhodnocovací jednotce.



23) Vybraný ukazatel stupnice ustavit do správné polohy a z vnější strany lehce přimáčknot.



28) Montáž odběrového křížového kusu (o 90° pootočen při sestavě nádrží do L)



33) Uvolnit šroub a pomocí šroubováku odstranit ucpávku z rozšiřovací odběrové jednotky.



37) Centrální vyhodnocovací jednotka (volitelně příslušenství).




24) Namontovat rozpěrný držák.



29) Odběrové potrubí zkrátit při použití odběrového křížového kusu.



34) Odstranit zátky z přípojovacího místa pro sondu a protáhnout přípojovací kabel termistorové sondy.



38) Uvolnit matici kabelové průchodky, kabel přivést ke svorkovnici a zajistit.



25) Kompletně smontovaná 2-nádržová sestava.



30) Při sestavě nádrží do L: odvědušňovací potrubí namontovat do třetího hrdla nádrže.



39) Po dokončení připojení kabelů upevnit jednotku na zeď.



39) Po dokončení připojení kabelů upevnit jednotku na zeď.

Hlídač plnění